



3420
2943

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-19-003152
Sjedište: ul. Jaroslava Čemija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel:532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004


KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 20.11.2019. god.

n/r Predsjedavajući Skupštine Kantona
g-din Elmedin Konaković

Broj: 9925 /19

Reisa Džemaludina Čauševića br.1.
71 000 Sarajevo



Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje

Poštovani,



U skladu sa poslaničkim/zastupničkim pitanjem, zastupnika Dževada Poturka, sa 13. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo obavještavamo vas o slijedećem;

- Ekipe našeg preduzeća upoznate su problematikom za koju zastupnik Dževad Poturak pokreće inicijativu i izlaskom na teren konstatovano je da se na mješovitom kanalu MB 500 mm u ulici Bojnička evidentirana dva kvara. Jedan evidentirani kvar se nalazi direktno ispod stambenog objekta na br.95 a drugi na udaljenosti svega 2 m od objekta na br.93. Kako se radi o pozicijama kvarova kojima je otežan pristup potrebna je saglasnost vlasnika objekata kako za ulazak u privatni posjed tako i za samu opravku jer može doći do ugroženosti objekata. Za takve intervencije potrebna je pismena saglasnost, a nemamo pismenu saglasnost vlasnice stambenog objekta na broju 95. Prema informacijama mještana, vlasnica ne živi u BiH i dogovoreno je da će oni stupiti u kontakt sa vlasnicom i obezbjediti pismenu saglasnost za ulazak i vršenje radova u privatnom imanju. Saglasnost do danas nismo dobili i nismo u mogućnosti izvršiti predmetne intervencije.

Naglašavamo da se na predmetnom lokalitetu, nalazi više izgrađenih objekata koji se nalaze direktno na Mješovitom kanalu za odvođenje kanalizacionih i atmosferskih voda DN 500 mm. Ekipe su uspjele na dostupnim lokacijama, kroz novoizgrađena reviziona okna snimiti dio trase ali bi u svakom slučaju bilo potrebno, obezbjeđenjem ulaska i odobrenjem radova u privatnom posjedu, dodatno izvršiti snimanje kanala kamerom između navedenih stambenih objekata kako bi se pokušale izvršiti opravke.

Dostavljeno:

- Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
n/r Ministra


Direktor

Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.

Banke: UniCredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 161000063850067,
Vakufska Banka dd: 1601040000035670, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 199 499 00001979 93, Bosna Bank International dd: 1413065320199704



Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda u Gradu
Sarajevu i u općinama
Vogošća i Ilidža