



2134 (1793)

**KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE**  
**"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO**  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-19-003152  
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba  
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Kanton Sarajevo

Sarajevo, 26.07.2019.god.

Skupština Kantona Sarajevo


Broj: 5999/19

Vlada Kantona Sarajevo

Ministarstvo komunalne privrede  
i infrastrukture

Ul. Reisa Dž. Čauševića br.1

71 000 Sarajevo



**Predmet:** Obavještenje

U vezi Vašeg zahtjeva broj: 01-05—26804-9/19 od 15.07.2019.god. za dostavom odgovora na zastupničko pitanje gosp. Elvise Vrete sa Jedanaeste radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 15.07.2019.god., u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“.

Zastupnik je u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio sljedeće pitanje:

*\* Koje se aktivnosti preduzimaju i kada se može očekivati realizacija nastavka izgradnje kolektora otpadnih voda koji treba da omogući izgradnju sekundarne kanalizacione mreže na području općine Ilidža i Hadžići za naselja Rakovica, dio naselja Blažuj, Gladno polje i dio naselja Miševići*

*Odgovor na poslaničko pitanje:*

Navedena područja gravitiraju prema Hadžićkom i Rakovičkom kolektoru.

Prema naselju Hadžići već egzistira postojeći kolektor, koji zbog velike infiltracije podzemnih voda treba da bude rekonstruisan, a što iziskuje značajna finansijska sredstva. Planiranje i potrebe za izgradnjom kanalizacione mreže iskazuje lokalna zajednica.

U toku je izgradnja Rakovičkog kolektora nad čijom izgradnjom obavljamo stručni nadzor ispred krajnjeg korisnika javnog kanalizacionog sistema KJKP „Vodovod i kanalizacija“, d.o.o. Sarajevo i o njevovoj realizaciji možemo Vas izvjestiti sljedeće:

Općina Ilidža je investitor izgradnje kolektora od Blažuja do naselja Rakovica. Do sada je izgrađeno cca 1200m, a u toku je realizacija sljedećih 800m. Ukupna dužina kolektora treba biti oko 4800m. Nemamo saznanja o planiranoj izgradnji sekundarne kanalizacione mreže jer projektovanje i izgradnja iste nije u nadležnosti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Planiranje i potrebe za izgradnjom kanalizacione mreže iskazuje lokalna zajednica.

Članom 5. „Uredbe o opštim uslovima za snabdjevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda“n (Sl. novine Kantona Sarajevo br.22/16), definisano je finansiranje centralnog vodovodnog i kanalizacionog sistema.

S poštovanjem,



v.d. Direktor



Enver Hadžiahmetović, dipl. ing.maš.